

Предприятие
 ЧАО «Запорожжогнеупор»
 Цех: ОЭЭЦ
 Агрегат: Ингерсол № 1

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
по текущему ремонту

УТВЕРЖДАЮ
 Главный энергетик
 ЧАО «Запорожжогнеупор»
 _____ М.В. Печенкин

Шифр затрат _____
 Инв. № 8005264

период январь м-ц 20118г

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Демонтаж винтового блока	шт	1				
2.	Ремонт винтового блока	шт	1	Набор кап. ремонта	шт	1	
3.	Монтаж винтового блока	шт	1				
4.	Демонтаж электродвигателя	шт	1				
5.	Замена подшипников электродвигателя	шт	1	Комплект подшипников электродвигателя	шт	1	
6.	Монтаж электродвигателя	шт	1				
7.	Замена шланга № 1	шт	1	Шланг № 1	шт	1	
8.	Замена шланга № 2	шт	1	Шланг № 2	шт	1	
9.	Замена шланга № 3	шт	1	Шланг № 3	шт	1	
10.	Замена шланга № 4	шт	1	Шланг № 4	шт	1	
11.	Ремонт термостатического клапана	шт	1	Набор клапана термостатического	шт	1	
12.	Ремонт маслоостановочного клапана	шт	1	Набор клапана маслоостановочного	шт	1	
13.	Ремонт перепускного клапана	шт	1	Набор клапана перепускного	шт	1	
14.	Ремонт клапана минимального давления	шт	1	Набор клапана минимального давления	шт	1	
15.	Замена соленоида № 1	шт	1	Соленоид № 1	шт	1	
16.	Замена соленоида № 1	шт	1	Соленоид № 2	шт	1	
17.	Замена соленоида № 1	шт	1	Соленоид № 3	шт	1	
18.	Замена датчика температуры	шт	1	Датчик температуры	шт	1	
19.	Замена датчика давления	шт	1	Датчик давления	шт	1	
20.	Замена пневмоцилиндра	шт	1	Пневмоцилиндр	шт	1	
21.	Замена фильтра масляного с последующей заменой после 200 часов наработки	шт	4	Фильтр масляный	шт	4	
22.	Замена фильтра воздушного	шт	2	Фильтр воздушный	шт	2	
23.	Замена сепаратора	шт	1	Сепаратор	шт	1	
24.	Замена масла Total Dacnis sh-46 20-винтовой блок 45-сепаратор 10-радиатор	л	75	Масло Total Dacnis sh-46	л	75	

И.о. зам начальник по оборудованию А.В. Кокарев Кокарев А.В.

Исполнитель работ А.В. Кокарев Кокарев А.В.