

Предприятие  
ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"  
Цех (отдел) АЦ ПШИ  
Агрегат ГОУ №  
Фильтр рук. ФВ -60  
Шифр затрат Т/обслуж  
Инвентарный № 2003346

**ВЕДОМОСТЬ**  
**дефектов оборудования**  
по текущему ремонту  
Планируемая дата остановки  
оборудования \_\_\_\_\_ м-ц \_\_\_\_\_ год  
Продолжительность работ \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ \_\_\_\_\_  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
38	Усилить обратную раму ветилатора			уголок L63	тн	0,006	
	заварить все трещины			электр.АНО-4,Ø-4мм	кг	0,00006	
39	Заменить все мягкие вставки венти-лятора и воздухопроводов ГОУ-9	шт	8	брезент	м <sup>2</sup>	12	
40	Установка ручной лебедки Q-1 тн	шт	2				
41	Снятие ручной лебедки Q- 1 тн	шт	2				
42	Нижние люки обслуживания рукавного фильтра уплотнить резиновыми проклад.	шт	8	резина δ-3 мм,В-40 мм Лобщ=8 м			

Подготовил \_\_\_\_\_

Зам.нач.по оборудованию \_\_\_\_\_