

Предприятие
ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
Цех (отдел) ЦНО
Агрегат ВУ №7
Фильтр рук. СМЦ-101А
Шифр затрат Т/обслуж
Инвентарный №42012344

ВЕДОМОСТЬ дефектов оборудования по ТО

Планируемая дата остановки
оборудования _____ м-ц _____ год
Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ

27 09 2017г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол- во	Шифр затрат
1	Разборка дымососа ДН-12 рукав. фил.	кг	560				
2	Чистка лопаток ротора от слежавшейся материала	кг	65				
3	Балансировка ротора дымососа	кг	91				
4	Сборка дымососа ДН-12	кг	560				
5	Замена смазки подшипников вала рабочего колеса	кг	1,8	масло индустр. И-50	кг	1,8	
6	Чистка фильтровальных рукавов	шт	108				
7	Замена фильтровальных рукавов (изношенных)	шт	8	рукав Ø200, L-9,5м пров. оц Ø1,2мм	кг	0,8	
8	Замена войлочных уплотнений люков рукавн. фильтра	шт	12	войлок δ-10мм	кг	55	
9	Замена брезентовых уплотнений местных отсосов	шт	7	брезент	м ²	18	
10	Чистка нижнего коллектора камер рукавного фильтра, L- 6м	т	1,2				
11	Чистка верхнего коллектора камер рукавного фильтра, L- 6м	т	1,3				
12	Чистка коллектора Ø800, L-12м	т	3,6				
13	Чистка воздухопроводов Ø 1100, L - 18м	т	3,8				
14	Чистка отводов Ø -1100, (6шт.)	т	1,1				
15	Чистка воздухопроводов Ø 600, L - 20м	т	3,8				
16	Чистка отводов Ø -600, (5шт.)	т	1,1				
17	Чистка воздухопроводов Ø 800, L - 25м	т	4,5				
18	Чистка отводов Ø -800, (2шт.)	т	2,1				
19	Чистка шнекового питателя сброса пыли рукавного фильтра Ø 280, L - 22м	кг	1,5				
20	Замена смазки редуктора привода шнекового питателя	кг	1,6	масло индуст. И-50	кг	1,6	
21	Очистка верхней крышки рукавн. филь. и площадок обслуживания	кг	40				
22	Ревизия воздушной арматуры продувки рукавов рукавного фильтра	шт	26				

Подготовил

Зам.начальн. по оборудованию

Предприятие
ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
Цех (отдел) ЦНО
Агрегат ВУ № 8
Фильтр рук. СМЦ -166Б
Шифр затрат Т/обслуж
Инвентарный № 42012550

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
по ТО

Планируемая дата остановки
оборудования _____ м-ц _____ год
Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ

"14" "09" 2017г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	Замена клиновых ремней привода вентилятора №8	шт	3	клин.ремень В-3150	шт	3	
2	Ревизия подшипников вала ротора вентилятора №312	шт	3				
3	Разборка вентилятора №8	кг	371				
4	Чистка лопаток ротора вентилятора от слежавшегося сырья	кг	56				
5	Балансировка ротора вентилятора	кг	58				
6	Замена смазки подшипников вентилятора	кг	0,6	масло индустр.И-50	кг	0,6	
7	Сборка вентилятора №8	кг	371				
8	Чистка фильтровальных рукавов	шт	96				
9	Замена фильтровальных рукавов (изношенных)	шт	8	рукав 2150X200 проволока оц.Ø1,5мм	кг	0,25	
10	Замена брезентовых уплотнений местных отсосов	шт	5	брезент	м ²	4,5	
11	Замена уплотнений люков секций рукавного фильтра СМЦ-166Б	шт	16	войлок 6-10мм	кг	45	
12	Замена уплотнений лючков нижнего коллектора рукав. фильтра СМЦ-166Б	шт	20	резина 6-3мм	кг	9	
13	Чистка нижнего коллектора камер рукавного фильтра СМЦ-166Б, L-4.5 м	т	0,26				
14	Чистка верхнего коллектора камер рукавного фильтра СМЦ-166Б, L-4,5 м	т	0,22				
15	Замена уплотнений верхних люков камер рукавн. фильтра СМЦ-166Б	шт	8	войлок 6-10мм	кг	45	
16	Чистка воздухопроводов Ø450, L-64 м	т	3,6				
17	Чистка отводов Ø450, (8 шт)	т	1,1				
18	Чистка воздухопроводов □600X800 ,L-5 м	т	1,6				
19	Чистка отводов □600X800 ,(3 шт)	т	0,12				
20	Чистка шнекового питателя Ø180, L-5 м	кг	150				
21	Чистка воздухопроводов Ø650, L-12 м	т	2,1				
22	Чистка отводов Ø650, (4 шт)	т	0,18				

Подготовил

Зам.нач. по оборудованию

Предприятие
ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (отдел) ЦНО

Агрегат ГОУ - 9

Фильтр рук. ФР -20

Шифр затрат Т/обслуж

Инвентарный № 23006328

ВЕДОМОСТЬ

дефектов оборудования

Линия дробления и отсева шамотов (словакия)

Планируемая дата остановки

оборудования _____ м-ц _____ год

Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ

24 09

2017г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол- во	Шифр затрат
1	Разборка дымососа ДН-11,2 рукавн. фил.	кг	560				
2	Чистка лопаток ротора от дымососа от слежавшегося сырья.	кг	85				
3	Балансировка рабочего колеса дымос.	кг	92				
4	Замена смазки подшипников вала ро- тора дымососа.	кг	2,4	масло индустрильн. И-50	кг	2,4	
5	Сборка дымососа ДН-11,2	кг	560				
6	Чистка фильтровальных рукавов Ø-135	шт	120				
7	Замена изношенных фильтровальных рукавов ГОУ-9	шт	2	рукав 4120x135 пров. оц. Ø-1,2мм	кг	0,2	
8	Замена брезентовых уплотнений местных отсосов	шт	6	брезент	м ²	8,5	
9	Замена уплотнений люков секций рукавного фильтра	шт	4	войлок δ-10 мм	кг	24	
10	Чистка воздухопроводов Ø-600 ,L-6 м	т	0,16				
11	Чистка отводов Ø -600 , 2 шт	т	0,065				
12	Чистка трубы выхода очищенного возд. Ø - 800 , L - 24 м	т	0,35				
13	Чистка воздухопроводов Ø-650 ,L-15 м	т	0,28				
14	Чистка отводов Ø -650 , 6 шт	т	0,086				
15	Чистка воздухопроводов Ø-400 ,L-30 м	т	0,45				
16	Чистка отводов Ø -400 , 5 шт	т	0,095				
17	Чистка воздухопроводов Ø-165 ,L-12 м	т	0,18				
18	Чистка отводов Ø -165 , 5 шт	т	0,045				
19	Чистка воздухопроводов Ø-140 ,L-18 м	т	0,16				
20	Чистка отводов Ø -140 , 4 шт	т	0,038				
21	Чистка воздухопроводов Ø-100 ,L-20 м	т	0,15				
22	Чистка отводов Ø -100 , 6 шт	т	0,032				
23	Чистка воздухопроводов Ø-200 ,L-5 м	т	0,15				
24	Чистка отводов Ø -200 , 4 шт	т	0,032				
25	Регулировка повор. заслонок Ø-150	шт	6				
26	Регулировка повор. заслонок Ø-100	шт	7				
27	Чистка воздухопроводов Ø - 32 , L-20	кг	9				

Подготовил

Зам.начальн. по оборудованию

Предприятие
ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

ВЕДОМОСТЬ

УТВЕРЖДАЮ

Цех (отдел)

дефектов оборудования

Агрегат ГОУ № 10

Линия производства огнеупорных бетонов(германия)

Фильтр рук. DFV

Планируемая дата остановки

Шифр затрат Т/обслуж

оборудования _____ М-Ц _____ ГОД

Инвентарный № 23006335

Продолжительность работ _____

"27" 2017г.

[illegible]

Підготував

Зам.нач.по оборудованию.

ВЕДОМОСТЬ дефектов оборудования по ТО

Планируемая дата остановки
оборудования _____ м-ц _____ год
Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ

"*ГК*" *ОД* 2017г.

[illegible]

Підготував

Зам.начальн. по оборудованию.

Зам.начальн. по оборудованию