

Предприятие  
 ЧАО «Запорожогнеупор»  
 Цех: ОЭЭЦ  
 Агрегат: Ингерсол № 2

**ВЕДОМОСТЬ**  
**дефектов оборудования**  
**по текущему ремонту № 489**

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный энергетик  
 ЧАО «Запорожогнеупор»  
 М.В. Печенкин

Шифр затрат \_\_\_\_\_  
 Инв. № 8005265

период \_\_\_\_\_ м-ц 201\_\_ г

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ремонт ротора	шт	1	Ремонт посадочного места переднего подшипника с допуском +0,025мм под подшипник NU 317ЕСМ/С3 SKF и биением до +0,05мм	шт	1	
2.	Ремонт передней крышки (посадочного места наружной обоймы переднего подшипника)	шт	1	Ремонт передней крышки посадочного места наружной обоймы переднего подшипника	шт	1	
3.	Сборка двигателя	шт	1	Сборка двигателя, проверка двигателя на холостом ходу на биение			
<b>Материал заказчика</b>							
1.	Замена подшипников	шт	2	Подшипник NU 317ЕСМ/С3 SKF	шт	1	
				Подшипник 6317/С3 SKF	шт	1	
2.	Набивка смазки в подшипники	кг.	0,4	Смазка Total Altis SH 2	кг.	0,4	

И.о. зам начальник по оборудованию  Шелухин П.В.

Исполнитель работ  Кокарев А.В.