

Предприятие
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех ЦМИ

Агрегат _____
 покраска газопроводов

Шифр затрат 01.03.01

Инвентарный № _____

ВЕДОМОСТЬ

дефектов оборудования
 при проведении ТО, замене деталей и
 расходных материалов в межремонтный
 период _____ м-ц 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный энергетик
 ЧАО "Запорожогнеупор"
 М.В.Печенкин

_____ 2017г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
ПРЕССОВЫЙ УЧАСТОК инв. № 1001000							
1	Очистка трубопроводов от ржавчины и старой краски металлическими щетками вручную:						
	труба Дн=25мм	мп	280				
	труба Дн=15мм	мп	370				
2	Произвести окраску газопроводов согл. ГОСТ 14202-69						
	труба Ду=25мм	мп	280	Краска ПФ желтая	кг		
	труба Ду=15мм	мп	370	Кисть малярная 20	шт	10	
3	Произвести нанесение предупреждающих знаков с указанием направления движения вещества согл. ГОСТ 14202-69						
	труба Ду=25мм	шт		Краска ПФ черная	кг		
	труба Ду=15мм	шт		Кисть малярная 20	шт	3	
ПОМОЛЬНЫЙ УЧАСТОК инв. № 1001078, 1001004, 1001006							
4	Очистка трубопроводов от ржавчины и старой краски металлическими щетками вручную:						
	труба Ду=100мм	мп	52				
	труба Ду=50мм	мп	7				
	труба Ду=25мм	мп	60				
5	Произвести окраску газопроводов согл. ГОСТ 14202-69						
	труба Ду=100мм	мп	52				
	труба Ду=50мм	мп	7	Краска ПФ желтая	кг		
	труба Ду=25мм	мп	60	Кисть малярная 20	шт	4	
6	Произвести нанесение предупреждающих знаков с указанием направления движения вещества согл. ГОСТ 14202-69						
	труба Ду=100мм	шт					
	труба Ду=50мм	шт		Краска ПФ черная	кг		
	труба Ду=25мм	шт		Кисть малярная 20	шт	1	
УЧАСТОК ОБЖИГА инв. № 1001000, 1001001							
7	Очистка трубопроводов от ржавчины и старой краски металлическими щетками вручную:						
	труба Ду=200мм	мп	450				
	труба Ду=150мм	мп	150				
	труба Ду=80мм	мп	30				
	труба Ду=25мм	мп	150				
	труба Ду=20мм	мп	50				

8	Произвести окраску газопроводов согл. ГОСТ 14202-69					
	труба Ду=200мм	мп	450			
	труба Ду=150мм	мп	150			
	труба Ду=80мм	мп	30	Краска ПФ желтая	кг	
	труба Ду=25мм	мп	150	Кисть малярная 20	шт	12
	труба Ду=20мм	мп	50			
9	Произвести нанесение предупреждающих знаков с указанием направления движения вещества согл. ГОСТ 14202-69					
	труба Ду=200мм	шт		Краска ПФ черная	кг	
	труба Ду=150мм	шт		Кисть малярная 20	шт	4
	труба Ду=80мм	шт				
	труба Ду=25мм	шт				
	труба Ду=20мм	шт				

При выполнении сметной документации принять во внимание, что большая часть перечисленных газопроводов расположена на высоте, покраска которых не возможна без использования дополнительных приспособлений (подмости, люльки, площадки, леса и др.)

Зам.начальника по оборудованию _____

Исполнитель работ _____