


Утверждаю
 Главный энергетик
 ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"



М.В. Печенкин

2017 г.

Ведомость дефектов

Текущий ремонт. Общежитие. Монтаж сети электроснабжения.

(ненужное вычеркнуть)

(наименование объекта)

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены | Объем работ | | Материал | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | ед. измерения | количество | Наименование | ед. измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №1.5. | | | | | |
| 1 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 2 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 3 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 4 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 5 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 6 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 7 | ПРОВОД ПВ 1X2,5ММ | | | | М | 20 |
| 8 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 9 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 10 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 11 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10 мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 12 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 13 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 14 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, E29F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 15 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 16 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 17 | провод АПВ-1X2,5 | | | | М | 4 |
| 18 | ПРОВОД АПВ-1X10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №2. | | | | | |
| 19 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,12 | | | |
| 20 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 12 |
| 21 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 22 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 23 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 24 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 25 | ПРОВОД ПВ 1X2,5ММ | | | | М | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 26 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 27 | Выключатель VIKO Carmen ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, | | | | ШТ | 8 |
| 28 | УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 29 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 30 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 31 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 32 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 33 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 34 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 35 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 36 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №2.5. | | | | | |
| 37 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 38 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 39 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 40 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 41 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 42 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 43 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 44 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 45 | Выключатель VIKO Carmen ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, | | | | ШТ | 8 |
| 46 | УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 47 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 48 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 49 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 50 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 51 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 52 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 53 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 54 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №3. | | | | | |
| 55 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 56 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 57 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 58 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 59 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 60 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 61 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 62 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 63 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 64 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 65 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 66 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 67 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 68 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 69 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 70 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 71 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 72 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №3.5. | | | | | |
| 73 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 74 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 75 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 76 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 77 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 78 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 79 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 80 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 81 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 82 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 83 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 84 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 85 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 86 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 87 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 88 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 89 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 90 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №4. | | | | | |
| 91 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 92 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 93 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 94 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 95 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 96 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 97 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 98 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 99 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 100 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 101 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН- РЕЙКУ, 10мод., 340Х400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 102 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 103 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 104 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 105 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 106 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 107 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 108 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №4.5. | | | | | |
| 109 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 110 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 111 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 112 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 113 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 114 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 115 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 116 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 117 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 118 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 119 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН- РЕЙКУ, 10мод., 340Х400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 120 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 121 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 122 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 123 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50А | | | | ШТ | 1 |
| 124 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 125 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 126 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №5. | | | | | |
| 127 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 128 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 129 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 130 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 131 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 132 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 133 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 134 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 135 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 136 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 137 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340Х400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 138 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 139 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 140 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 141 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50А | | | | ШТ | 1 |
| 142 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 143 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 144 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №5.5. | | | | | |
| 145 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 146 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 147 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 148 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 149 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 150 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 151 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 152 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 153 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 154 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 155 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 156 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 157 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 158 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 159 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 160 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 161 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 162 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №6. | | | | | |
| 163 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,12 | | | |
| 164 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 12 |
| 165 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 166 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 167 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 168 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 169 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 170 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 171 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 172 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 173 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 174 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 175 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 176 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 177 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 178 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 179 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 180 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №6.5. | | | | | |
| 181 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,12 | | | |
| 182 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 12 |
| 183 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 184 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 185 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 186 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 187 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 188 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 189 | Выключатель VIKO Carmen ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, | | | | ШТ | 8 |
| 190 | УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 191 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10 мод., 340X400MM | | | | ШТ | 1 |
| 192 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 193 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 194 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 195 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 196 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 197 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 198 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №7. | | | | | |
| 199 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 200 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 201 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 202 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 203 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 204 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 205 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 206 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 207 | Выключатель VIKO Carmen ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, | | | | ШТ | 8 |
| 208 | УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 209 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10 мод., 340X400MM | | | | ШТ | 1 |
| 210 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 211 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 212 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 213 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 214 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 215 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 216 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №7.5. | | | | | |
| 217 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 218 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 219 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 220 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 221 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 222 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 223 | ПРОВОД ПВ 1X2,5ММ | | | | М | 20 |
| 224 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 225 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 226 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 227 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 228 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 229 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 230 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 231 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 232 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 233 | провод АПВ-1X2,5 | | | | М | 4 |
| 234 | ПРОВОД АПВ-1X10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №8 | | | | | |
| 235 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,12 | | | |
| 236 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 12 |
| 237 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 238 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 239 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 240 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 241 | ПРОВОД ПВ 1X2,5ММ | | | | М | 20 |
| 242 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 243 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 244 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 245 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 246 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 247 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 248 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 249 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 250 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 251 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 252 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №8.5. | | | | | |
| 253 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,12 | | | |
| 254 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 12 |
| 255 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 256 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 257 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 258 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 259 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 260 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 261 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 262 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 263 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН- РЕЙКУ, 10мод., 340Х400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 264 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 265 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25А С | | | | ШТ | 6 |
| 266 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 267 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50А | | | | ШТ | 1 |
| 268 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 269 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 270 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №9. | | | | | |
| 271 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 272 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 273 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 274 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 275 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 276 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 277 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 278 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 279 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 280 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 281 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН- РЕЙКУ, 10мод., 340Х400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 282 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 283 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25А С | | | | ШТ | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 284 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 285 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 286 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 287 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 288 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №2.5. | | | | | |
| 289 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |
| 290 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 291 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 292 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 293 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 294 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 295 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 296 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 297 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 298 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 299 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340Х400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 300 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 301 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 302 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 303 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 304 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 305 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 306 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №3. | | | | | |
| 307 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |
| 308 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 309 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 310 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 311 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 312 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 313 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 314 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 315 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 316 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 317 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 318 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 319 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 320 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 321 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 322 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 323 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 324 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 325 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №3.5. | | | | | |
| 326 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |
| 327 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 328 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 329 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 330 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 331 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 332 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 333 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 334 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 335 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 336 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 337 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 338 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 339 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 340 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 341 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 342 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 343 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №4. | | | | | |
| 344 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,11 | | | |
| 345 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 11 |
| 346 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 347 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 348 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 349 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 350 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 351 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 352 | Выключатель VIKO Carmen ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, | | | | ШТ | 8 |
| 353 | УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 354 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 355 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 356 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 357 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 358 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 359 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 360 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 361 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №4.5. | | | | | |
| 362 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |
| 363 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 364 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 365 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 366 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 367 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 368 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 369 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 370 | Выключатель VIKO Carmen ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, | | | | ШТ | 8 |
| 371 | УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 372 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 373 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 374 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 375 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 376 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 377 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 378 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 379 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №5. | | | | | |
| 380 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 381 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 382 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 383 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 384 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 385 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 386 | ПРОВОД ПВ 1X2,5ММ | | | | М | 20 |
| 387 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 388 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 389 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 390 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 391 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 392 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 393 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 394 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 395 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 396 | провод АПВ-1X2,5 | | | | М | 4 |
| 397 | ПРОВОД АПВ-1X10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №5.5. | | | | | |
| 398 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,12 | | | |
| 399 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 12 |
| 400 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 401 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 402 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 403 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 404 | ПРОВОД ПВ 1X2,5ММ | | | | М | 20 |
| 405 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 406 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 407 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 408 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 409 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 410 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 411 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 412 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 413 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 414 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 415 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №6. | | | | | |
| 416 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |
| 417 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 418 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 419 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 420 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 421 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 422 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 423 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 424 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 425 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 426 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340Х400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 427 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 428 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 429 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 430 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 431 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 432 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 433 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №6.5. | | | | | |
| 434 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |
| 435 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 436 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 437 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 438 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6Х60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 439 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 440 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 441 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 442 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 443 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 444 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340Х400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 445 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 446 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 447 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 448 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Elektric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 449 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 MM2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 450 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 451 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №7. | | | | | |
| 452 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |
| 453 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 454 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 455 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 456 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 457 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 458 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 459 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 460 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 461 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 462 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 463 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 464 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Elektric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 465 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 466 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Elektric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 467 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 MM2 | 100 М | 0,06 | | | |
| 468 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 469 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №7.5. | | | | | |
| 470 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |
| 471 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 472 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 473 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 474 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 475 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 476 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 477 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 478 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 479 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 480 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 481 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 482 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 483 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 484 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 485 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 486 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 487 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №8 | | | | | |
| 488 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,12 | | | |
| 489 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 12 |
| 490 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 491 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 492 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 493 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 494 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 495 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 496 | Выключатель VIKO Carmen | | | | ШТ | 8 |
| 497 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 498 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 499 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 500 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 501 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 502 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 503 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 504 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 505 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №8.5. | | | | | |
| 506 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,12 | | | |
| 507 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 12 |
| 508 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 509 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 510 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 511 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 512 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|----|------|
| 513 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 514 | Выключатель VIKO Carmen ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, | | | | ШТ | 8 |
| 515 | УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 516 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 517 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 518 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Elektric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 519 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 520 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Elektric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 521 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 522 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 523 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОГО КРЫЛА. ЭТАЖ №9. | | | | | |
| 524 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп 1 шт | 100 ШТ | 0,13 | | | |
| 525 | СВЕТИЛЬНИК EGLO 36549 | | | | ШТ | 13 |
| 526 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,01 | | | |
| 527 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 1 |
| 528 | ДЮБЕЛЬ-ШУРУП 6X60 100шт | | | | ШТ | 0,25 |
| 529 | УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В РОЗЕТКАХ, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ | 100 М | 0,2 | | | |
| 530 | ПРОВОД ПВ 1Х2,5ММ | | | | М | 20 |
| 531 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,08 | | | |
| 532 | Выключатель VIKO Carmen ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, | | | | ШТ | 8 |
| 533 | УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 534 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10мод., 340X400ММ | | | | ШТ | 1 |
| 535 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 536 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Elektric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | ШТ | 6 |
| 537 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 538 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Elektric 3P 50A | | | | ШТ | 1 |
| 539 | ПРОВОД, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ ² | 100 М | 0,06 | | | |
| 540 | провод АПВ-1Х2,5 | | | | М | 4 |
| 541 | ПРОВОД АПВ-1Х10 | | | | М | 2 |
| | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ВЕСТИБЮЛЬ | | | | | |
| 542 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100 ШТ | 0,02 | | | |
| 543 | Розетка VIKO Carmen | | | | ШТ | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|----|-----|
| 544 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 545 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 10 мод., 340X400MM | | | | шт | 1 |
| 546 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А | шт | 6 | | | |
| 547 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric EASY 9, EZ9F34125, 1P 25A C | | | | шт | 6 |
| 548 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ [АВТОМАТ] ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А | шт | 1 | | | |
| 549 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Schneider Electric 3P 50A | | | | шт | 1 |
| 550 | РЕМОНТ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ ИЛИ МЕТАЛЛУРУКАВАХ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | 0,5 | | | |
| 551 | ПРОВОД ПВС 2,5Х2 | | | | М | 50 |
| 552 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОВОДОВ 10 ПАР | | | | шт | 100 |
| 553 | ИЗОЛЕНТА ПВХ | | | | кг | 10 |
| 554 | ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ ИЛИ МЕТАЛЛУРУКАВАХ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 | 100 М | 0,3 | | | |
| 555 | ПРОВОД ПВЗ-70 | | | | М | 30 |
| 556 | Прокладка кабелей, сопутствующие работы при прокладке кабелей. Оконцевание жил кабеля напрессовкой наконечников. Оконцевание жил кабеля с сечением до 120 мм2 напрессовкой наконечников | шт | 12 | | | |
| 557 | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ 70ММ2 | | | | шт | 12 |
| 558 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ НА СТЕНЕ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ | шт | 1 | | | |
| 559 | БОКС С УСТАНОВКОЙ АВТОМАТОВ НА ДИН-РЕЙКУ, 6 мод., 340X400X500MM | | | | шт | 1 |
| 560 | РУБИЛЬНИК [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ] ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ПЛИТЕ С ПРИВОДОМ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ, ТОК ДО 400 А | шт | 2 | | | |
| 561 | РУБИЛЬНИК РПС-4-400А | | | | шт | 2 |
| 562 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, ТОК ДО 250 А | шт | 6 | | | |
| 563 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППН-37 400А | | | | шт | 6 |

Составил:

Начальник ЭРУ ОЭЭЦ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.А. Лаптев

Ведомость дефектов согласована:

Зам. начальника ОЭЭЦ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.Г. Ефименко