

Предприятие
 ЧАО «Запорожогнеупор»
 Цех: АЦ ПШО
 Агрегат

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
 кап. ремонт эл.двигателя АК-112 200кВт 750 об/мин

УТВЕРЖДАЮ
 Главный энергетик
 ЧАО «Запорожогнеупор»
 М.В. Печенкин

Шифр затрат _____
 Инв. №3003233

период _____ м-ц 20__ г

№ п\п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полная разборка электродвигателя в необходимом для ремонта объёме с устранением повреждений обмотки без её замены						
2	Чистка электродвигателя						
3	Замена пазовых клиньев	штг	54	Текстолит	штг	54	
4	Бандажировка обмотки статора лентой	м	150	Лента ЛЭСБ	м	150	
5	Пропитка электроизоляционным лаком	кг	10	Лак пропиточный МЛ-92	кг	10	
6	Сушка электродвигателя						
7	Замена выводных концов	м	3	Провод ПВ-3	м	3	
8	Напресовка наконечников электродвигателя	штг	6	Наконечник медный М75	штг	6	
9	Пайка выводных концов к обмотке статора	кг	0,5	Припой медно-фосфористый (ПМФ)	кг	0,5	
10	Изготовление клеммной колодки	штг	1	Диэлектрический материал	штг	1	
11	Изолировка	кг	1	Изолента ПХВ	кг	1	
12	Замена подшипников электродвигателя	штг	2	Подшипник 6-322	штг	2	
13	Смазка подшипников	кг	0,5	Литол	кг	0,5	
14	Окраска эл.двигателя	кг	2,8	Эмаль ПФ - 115	кг	2,8	
15	Послеремонтные испытания электродвигателя						

Электрик АЦ _____

Начальник АЦ _____