

Техническое задание

на экспертное обследование газопровода природного газа ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Необходимы коммерческие предложения по двум работам:

1. Проведение экспертного обследования (диагностики) и выдача Разрешения объекта повышенной опасности;
2. Проведение экспертизы и выдача выводов экспертизы эксплуатации объекта повышенной опасности.

Таблица. Перечень газопроводов природного газа ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР".

№п/п	Наименование подразделения	Инвентарный №	Наименование, место расположения (привязка к № колон, зданиям)	Диаметр трубопровода наружный, мм	Длина трубопроводов, м	Избыточное давление, кгс/см ²
1	2	3	4	5	6	7
1	ОЭЭЦ	30005815	газопровод	219	244	2,5
				159	25	
				89	175	
2	ОЭЭЦ	30005816	газопровод природного газа от ГРП до кол. №1 ШОЦ	219	500	2,5
				159	130	
3	ОЭЭЦ	30005818	газопровод природного газа от кол. №1 ШОЦ до ВП 3	219	855	2,5
				108	277	
4	ОЭЭЦ	30005823	сети газопровода	108	640	2,5
5	ОЭЭЦ	30005824	Газопровод от мини-котельной на отм. 93	57	360	2,5
6	ОЭЭЦ	30013346	газопровод	89	504	2,5
				57	530	
7	РМЦ	10004850	газопровод природного газа Литейный участок	100	80	0,5
8	РМЦ	10004501	газопровод природного газа термический участок	200	95	0,4
9	РМЦ	10004503	газопровод природного газа участок сборки узлов и газорезки	32	170	0,02
10	ЦНО	10012067	Газопровод природного газа №2 Здание главного корпуса	32	10	1,5
				20	320	1,5
				15	45	1,5
11	ЦНО	30013058	Газопровод природного газа №3 Здание отделения подготовки засыпки	89	45	0,9
				57	68	0,9
				25	11	0,9
12	ЦНО	10012093	Газопровод природного газа №1 Здание главного корпуса (расширение)	32	10	1,5
				20	160	1,5
				15	25	1,5
13	ЦМИ	1002020	Газопровод природного газа прессовый участок	25	280	0,12-0,5
				15	370	
14	ЦМИ	30005821	Газопровод природного газа участок обжига	200	450	
				150	150	
15	ЦМИ	1001078, 1001004, 1001006	Газопровод природного газа помольный участок	100	52	
				50	7	
				25	60	
16	АЦ ПШИ		Газопровод природного газа АЦ ПШИ	630	100	
				426	50	
				219	260	
				159	340	
				133	30	
				121	20	
				114	80	
				108	20	
25	15					

17	АЦ ПШИ	30005820	Газопровод природного газа туннельных печей №3, №4	509	60	0,12-0,22
				426	30	
				325	50	
				219	200	
				108	30	
				57	120	
				25	20	
18	АЦ ПШИ	30005820	Газопровод природного газа сушильных барабанов	529	40	0,12-0,22
				325	15	
				219	30	
				133	40	
				114	50	
				89	5	
19	АЦ ПШИ	30005820	Газопровод природного газа воздухоподогревателей Крон 6/8	42	35	0,12-0,22
				325	30	
				219	10	
20	АЦ ПВИ	30005819	Газопровод природного газа внутренний	42	20	0,6
				108	14	
				159	86	
				219	12	
				57	8	
21	АЦ ПВИ	30005819	Газопровод природного газа на газоразборные посты	40	38	0,6
				33,7	334,5	
22	АЦ ПШО	30005819	Газопровод природного газа наружный	28	98	2,1
				219	100	
23	АЦ ПШО	30005819	Газопровод природного газа внутренний	57	50	0,32
				219	150	
				108	150	
				89	50	
				57	100	